

Філії УМГ "ЛВВІВТРАНСГАЗ"

Тернопільське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

Видане 19.12.14р. Чинне до 18.12.17р.

## ПАСПОРТ

### ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»  
по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль  
за період з 01.03.2015р. по 31.03.2015 р.

УКРАЇНА  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ»  
ФІЛІЯ  
«УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ  
«ЛВВІВТРАНСГАЗ»  
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИМІРЮВАЛЬНЕ  
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ  
вул. Ковелька, 19, м. Тернопіль, 46005  
тел. (0352) 27-70-54, факс: (0352) 27-98-08,  
e-mail: liktey-yp@ukrgaz.ua

Код ЄДРПОУ 25560823  
02.04.2015 № 343

Дата відбору проби	Компонентний склад, % об.										Точка роси вологи (P=4 МПа), °С	Густина кг/м <sup>3</sup>	Теплота згоряння нижча, ккал/м <sup>3</sup>	Число Воббе вище ккал/м <sup>3</sup>	Маса механічних домішок	Масова концентрація сірководню, г/м <sup>3</sup>	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м <sup>3</sup>	Добова витрата газу, тис. м <sup>3</sup>
	метан	етан	пропан	Ізо-бутан	Н-бутан	пентани	гексани та вищі	Азот	діоксид вуглецю	кисень								
03.03	94,934	2,567	0,720	0,101	0,115	0,048	0,014	0,972	0,520	0,009	-8,7	0,7087	8172	11815	Не виявл.	Не виявл.	Не виявл.	
10.03	96,310	1,970	0,489	0,067	0,088	0,028	0,006	0,774	0,259	0,009	-6,4	0,6965	8122	11850				
14.03	92,309	3,849	0,832	0,118	0,120	0,061	0,023	1,301	1,376	0,011		0,7303	8183	11649				
17.03	91,223	4,370	0,884	0,129	0,119	0,075	0,034	1,468	1,692	0,006	-5,1	0,7393	8193	11590				
24.03	97,144	1,611	0,299	0,038	0,060	0,013	0,001	0,718	0,107	0,009	-7,3	0,6884	8075	11853				
31.03	90,273	4,843	0,980	0,136	0,122	0,078	0,041	1,557	1,961	0,009	-5,7	0,7474	8211	11550				

Тернопільського ЛВУМГ

Хімік II кат.

Я.І. Тарапата

О.Б. Снігур

