

Філія УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Тернопільське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідчення про атестацію № РХ-1391/14

## ПАСПОРТ

### ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Видане 19.12.14р. Чинне до 18.12.17р.

Публічне акціонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ»  
ФІЛІЯ  
«УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ  
«ЛЬВІВТРАНСГАЗ»  
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ  
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ  
вул. Ковальська, 19, м. Тернопіль, 46005  
тел. (0352) 27-70-54, факс (0352) 27-98-06,  
e-mail: kktey-yd@utg.ua  
Код ЄДРПОУ 25550823

переданого Тернопільським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»  
по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль  
за період з 01.06.2015р. по 30.06.2015 р.

Компонентний склад, % об.

Дата відбору проби	Компонентний склад, % об.										Точка роси вологи (P=4 МПа), °С	Густина кг/м <sup>3</sup>	Теплота згоряння нижча, ккал/м <sup>3</sup>	Число Воббе вище ккал/м <sup>3</sup>	Маса механічних домішок	Масова концентрація сірководню, г/м <sup>3</sup>	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м <sup>3</sup>	Добова витрага газу, тис. м <sup>3</sup>
	метан	етан	пропан	Ізо-бутан	Н-бутан	пентани	гексани та вищі	Азот	діоксид вуглецю	кисень								
02.06	90,031	4,956	1,061	0,146	0,129	0,093	0,044	1,669	1,861	0,009	0,7492	8236	11570	Не виявл.	Не виявл.	Не виявл.		
09.06	89,908	4,968	1,107	0,159	0,138	0,099	0,041	1,683	1,888	0,009	0,7506	8244	11570					
16.06	89,634	5,052	1,214	0,127	0,204	0,105	0,038	1,700	1,914	0,012	0,7535	8267	11578					
23.06	89,830	4,999	1,142	0,118	0,187	0,098	0,043	1,688	1,885	0,010	0,7514	8252	11575					
30.06	89,792	5,024	1,154	0,120	0,193	0,099	0,041	1,668	1,897	0,012	0,7519	8257	11577					

Тернопільського ЛВУМГ

Хімік II кат.



Я.І. Тарапата

О.Б. Снігур